

Приложение
к паспорту доступности
от « 01 » сентября 2023 г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей «Звоночек» № 57
на 2023-2028 г.г.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта*
1	2	3	4	5	6
1	Отсутствуют по пути движения от калитки до входа в здание тактильные наземные покрытия.	Текущий ремонт	Установить тактильные наземные покрытия.	2023-2028 г.г.	
2	Отсутствует пандус (наружный)	Капитальный ремонт	Установить пандус (наружный)	2023-2028 г.г.	
3	Отсутствуют на входной площадке перед дверью дренажные ячейки Размер 1,5х2,3 м	Текущий ремонт	Установить на входной площадке перед дверью дренажные ячейки	2023-2028 г.г.	
4	Отсутствуют на входной двери ручки нажимного действия Ширина в свету 0,9 м	Текущий ремонт	Установить на входной двери ручки нажимного действия	2023-2028 г.г.	
5	В коридоре скользкая поверхность.	Текущий ремонт	Установить тактильные покрытия.	2023-2028 г.г.	

6	Отсутствует пандус (внутри здания)	Текущий ремонт	Установить пандус (внутри здания)	2023-2028 г.г.	
7	На пути эвакуации отсутствует селекторная связь.	Текущий ремонт	Установить селекторную связь.	2023-2028 г.г.	
8	Отсутствуют вмонтированные системы индивидуального прослушивания.	Текущий ремонт	Установить систему индивидуального прослушивания.	2023-2028 г.г.	
9	Отсутствуют специально оборудованные туалетные кабины. Размер туалетной комнаты 2,8 м х 0,95 м. Отсутствует комбинированное устройство звуковой и визуальной (прерывистой световой) аварийной сигнализации	Капитальный ремонт	Технических решений нет. Устранить пороги при входе в туалеты Установить краны рычажного и нажимного действия. Установить кнопки вызова, устройство аварийного освещения, поручни, опору, закрепить крючки для одежды и костылей.	2023-2028 г.г.	
10	Отсутствует оборудование, позволяющее получать справочную информацию об условиях обслуживания инвалидам по слуху, зрению.	Текущий ремонт	Установить акустические средства. Установить тактильные средства обозначения кабинетов и предупреждения об опасностях.	2023-2028 г.г.	

Заведующий МДОУ № 57



Виз

В.В.Богданова